

**Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
за период с 01.05.2017г. по 31.05.2017г. по ООО "Волгоградская ГРЭС"**

№ заявки	Филиал	Участок	Заявленная продолжительность				Заявка продлена до	Фактическая продолжительность				Краткое содержание
			начало		окончание			начало		окончание		
48			15.05.2017	06:00	26.05.2017	18:00		15.05.2017	06:00	02.06.2017	10:35	Профилактическое восстановление устройств РЗА ВЛ 110 кВ №3
47			15.05.2017	06:00	26.05.2017	18:00		15.05.2017	06:00	26.05.2017	18:00	Текущий ремонт МВ 110 кВ ВЛ 110 кВ №3
53			31.05.2017	08:00	31.05.2017	17:00		31.05.2017	08:00	31.05.2017	17:00	Опробование УРОВ на отключение МВ 110 кВ ВЛ 110 кВ №3
52			31.05.2017	08:00	31.05.2017	17:00		31.05.2017	08:00	31.05.2017	17:00	Опробование ДЗШ-110 кВ на отключение МВ 110 кВ ВЛ 110 кВ №3
55			31.05.2017	15:00	02.06.2017	17:00		31.05.2017	15:00	02.06.2017	17:00	В ремонт схему АПВ ВЛ-110кВ № 3 для устранения повреждения в ШОН
17			31.05.2017	08:00	02.06.2017	18:00		31.05.2017	08:00	02.06.2017	18:00	В ремонт ТС-2 110/10 кВ, МВ-110 кВ, МВ-10 кВ

Начальник электроцеха



В.В.Краснобай