

**Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
за период с 01.08.2017г. по 31.08.2017г. по ООО "Волгоградская ГРЭС"**

№ заявки	Филиал	Участок	Заявленная продолжительность				Заявка продлена до	Фактическая продолжительность				Краткое содержание	
			начало		окончание			начало		окончание			
67			07.08.2017	08:00	11.08.2017	18:00			07.08.2017	08:00	11.08.2017	18:00	Текущий ремонт МВ 110 кВ, профилактический контроль устройств РЗА КЛ 110 кВ № 1 Химпром
28			09.08.2017	09:00	09.08.2017	16:00			09.08.2017	09:00	09.08.2017	16:00	Чистка ошиновки и проходных изоляторов 10 кВ ТС-1 110/10 кВ
70			15.08.2017	08:00	17.08.2017	17:00			15.08.2017	08:00	17.08.2017	17:00	Поверка ТТ ОВ 110 кВ
29			16.08.2017	06:00	16.08.2017	17:00			16.08.2017	06:00	16.08.2017	17:00	Поверка ТТ и ТН ТС-1 110/10 кВ
30			21.08.2017	10:00	25.08.2017	17:00			21.08.2017	10:00	25.08.2017	17:00	Чистка ошиновки и проходных изоляторов, профилактическое восстановление ТН 10 кВ II секции ГРУ 10 кВ
76			28.08.2017	06:00	29.08.2017	18:00			28.08.2017	14:55	28.08.2017	21:56	Восстановление шлейфа фазы "А" от ЛР в сторону линии ВЛ 110 кВ № 3 после разрушения опрессовки аппаратного зажима

Начальник ЭЦ

В.В.Краснобай