

Утверждаю
 Технический директор ВГРЭС
 Ю.Э.Бергер

Информация по резерву мощности на стороне 10/0,4 кВ ООО "Волгоградская ГРЭС" на 2017 г.

№ п/п	Наименование центра питания, класс напряжения	Суммарная установленная мощность трансформаторов Сист., в том числе с разбивкой по трансформаторам			Допустимая мощность при режиме n-1	Суммарная полная мощность ЦП по согласованной мощности в актах раздела границ с потребителями***	Мощность по заключенным договорам на ТП и выданным ТУ на ТП	Фактически й резерв мощности ЦП		Заключение по фактическому резерву	Планируемый резерв мощности ЦП на конец года, (учитывается реализация)		Заключение по планируемому резерву на конец года
		Σ Сист	T-1	T-2				Срез, МВА	През, МВт		Срез.пл, МВА	През.пл, МВт	
		МВА											
1	2	3			4	5	7		8	9		10	
1	ПС 110/10 кВ ВолгоГРЭС	80	40	40	34,0	22,06	14,05	11,94	Открыт	14,05	11,94	открыт	

*** Объем суммарной полной мощности ЦП согласован по мощности в актах раздела границ с потребителями

Начальник ЭЦ



В.В.Краснобай