

Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
за период с 01.11.2017г. по 30.11.2017г. по ООО "Волгоградская ГРЭС"

№ заявки	Филиал	Участок	Заявленная продолжительность				Заявка продлена до	Фактическая продолжительность				Краткое содержание	
			начало		окончание			начало		окончание			
46			07.11.2017	08:00	07.11.2017	17:00			07.11.2017	08:00	07.11.2017	17:00	проведение текущего ремонта и испытания МВ-10 кВ и реактора фид. 130, профконтроль устройств РЗА.
47			13.11.2017	08:00	13.11.2017	17:00			13.11.2017	08:00	13.11.2017	17:00	проведение текущего ремонта и испытания МВ-10 кВ и реактора фид. 133, профконтроль устройств РЗА.
48			16.11.2017	09:00	16.11.2017	09:00			16.11.2017	09:00	16.11.2017	11:00	техническое обслуживание крепёжных колец шинного моста 10 кВ. ТС-1 110/10 кВ
49			21.11.2017	09:00	21.11.2017	12:00			21.11.2017	09:00	21.11.2017	12:00	чистка проходных изоляторов и устранения разрядов в яч. ШСВ I секции 10 кВ

Начальник ЭЦ *В.В. Краснобай* В.В. Краснобай