

Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за период с 01.10.2017г. по 31.10.2017г. по ООО "Волгоградская ГРЭС"

№ заявки	Филиал	Участок	Заявленная продолжительность		Заявка продлена до	Фактическая продолжительность		Краткое содержание
			начало	окончание		начало	окончание	
91			09.10.2017	10:00		09.10.2017	10:00	проведение поверки трансформаторов тока ШСВ-110 кВ.
93			10.10.2017	12:30		10.10.2017	12:30	проведение поверки трансформаторов тока ВЛ 110 кВ № 22.
92			10.10.2017	06:00		10.10.2017	06:00	проведение поверки трансформаторов тока ВЛ 110 кВ № 21.
98			11.10.2017	06:00		11.10.2017	06:00	проведение поверки трансформаторов тока ВЛ 110 кВ № 3
94			11.10.2017	12:30		11.10.2017	12:30	проведение поверки трансформаторов тока ВЛ 110 кВ Развилка-2
95			11.10.2017	06:00		11.10.2017	06:00	проведение поверки трансформаторов тока ВЛ 110 кВ № 3
99			12.10.2017	08:00		12.10.2017	08:00	проведение поверки трансформаторов тока КЛ 110 кВ № 2 Химпром
101			23.10.2017	06:00		23.10.2017	06:00	текущий ремонт МВ-110 кВ и профконтроль устройств РЗА КЛ 110 кВ №2 Химпром
102			26.10.2017	09:00		26.10.2017	09:00	техническое обслуживание мультиметра "Транспорт 30х4"

Начальник ЭЦ



В.В.Краснобай