

Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
за период с 01.02.2018г. по 28.02.2018г. по ООО "Волгоградская ГРЭС"

№ заявки	Филиал	Участок	Заявленная продолжительность				Заявка продлена до	Фактическая продолжительность				Краткое содержание	
			начало		окончание			начало		окончание			
2			01.02.2018	00:00	28.02.2018	20:00			01.02.2018	00:00	28.02.2018	20:00	Вывести в ремонт ШСВ 110 для устранения внутреннего повреждения выключателя 110кВ в связи с коротким замыканием внутри бака фазы "В",

Начальник ЭЦ  В.В.Краснобай