

Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
за период с 01.04.2018г. по 30.04.2018г. по ООО "Волгоградская ГРЭС"

№ заявки	Филиал	Участок	Заявленная продолжительность				Заявка продлена до	Фактическая продолжительность				Краткое содержание	
			начало		окончание			начало		окончание			
28			11.04.2018	08:00	11.04.2018	17:00			11.04.2018	08:00	11.04.2018	17:00	Проверка токовых цепей ОВ 110 в схеме ДЗШ-110кВ для ВЛ 110 Развилка-2
27			11.04.2018	08:00	11.04.2018	17:00			11.04.2018	08:00	11.04.2018	17:00	Проверка токовых цепей ОВ 110 в схеме ДЗШ-110кВ для ВЛ 110 № 3
26			11.04.2018	08:00	11.04.2018	17:00			11.04.2018	08:00	11.04.2018	17:00	Опробование действия ПДЭ-2802 на отключение В ОВ 110 для ВЛ 110 № 22
25			11.04.2018	08:00	11.04.2018	17:00			11.04.2018	08:00	11.04.2018	17:00	Опробование действия ПДЭ-2802 на отключение В ОВ 110 для ВЛ 110 № 21
24			11.04.2018	08:00	11.04.2018	17:00			11.04.2018	08:00	11.04.2018	17:00	Опробование действия ПДЭ-2802 на отключение В ОВ 110 для ВЛ 110 № 21
23			11.04.2018	08:00	16.04.2018	17:00			11.04.2018	08:00	11.04.2018	17:00	Опробование действия ПДЭ-2802 на отключение В ОВ 110 для ВЛ 110 № 21
34			16.04.2018	08:00	27.04.2018	18:00			16.04.2018	08:00	27.04.2018	18:00	Опробование действия ПДЭ-2802 на отключение В ОВ 110 для ВЛ 110 № 21
33			16.04.2018	08:00	27.04.2018	18:00			16.04.2018	08:00	27.04.2018	18:00	Опробование действия ПДЭ-2802 на отключение В ОВ 110 для ВЛ 110 № 21
37			01.04.2018	00:00	30.04.2018	00:00			01.04.2018	00:00	30.04.2018	00:00	Опробование действия ПДЭ-2802 на отключение В ОВ 110 для ВЛ 110 № 21

Начальник ЭЦ  В.В.Краснобай