

Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
за период с 01.05.2018г. по 31.05.2018г. по ООО "Волгоградская ГРЭС"

№ заявки	Филиал	Участок	Заявленная продолжительность				Заявка продлена до	Фактическая продолжительность				Краткое содержание	
			начало		окончание			начало		окончание			
47			14.05.2018	08:00	16.05.2018	18:00			14.05.2018	08:00	16.05.2018	18:00	Текущий ремонт выключателя ВЛ 110 № 3
58			25.05.2018	08:00	25.05.2018	17:00			25.05.2018	08:00	25.05.2018	17:00	Проведение замеров в токовых цепях ДЗШ 110 кВ ШСВ 110 кВ
57			25.05.2018	08:00	25.05.2018	17:00			25.05.2018	08:00	25.05.2018	17:00	Ввод в работу ВЛ 110 № 21 с целью подачи напряжения на I СШ 110 для ввода в работу ШСВ 110 кВ
56			25.05.2018	08:00	25.05.2018	17:00			25.05.2018	08:00	25.05.2018	17:00	Ввод в работу I СШ 110 для опробования ШСВ 110 кВ
55			25.05.2018	08:00	25.05.2018	17:00			25.05.2018	08:00	25.05.2018	17:00	Ввод в работу ШСВ 110 кВ после устранения аварии

Начальник ЭЦ  В.В.Краснобай