

Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов  
за период с 01.06.2018г. по 30.06.2018г. по ООО "Волгоградская ГРЭС"

№ заявки	Филиал	Участок	Заявленная продолжительность				Заявка продлена до	Фактическая продолжительность				Краткое содержание	
			начало		окончание			начало		окончание			
2			20.06.2018	10:00	30.06.2018	18:00			20.06.2018	10:00	30.06.2018	18:00	Текущий ремонт ТСН-4 10/3 кВ с проведением сушки и дегазации масла

Начальник ЭЦ  В.В.Краснобай