

**Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов  
за период с 01.11.2018г. по 30.11.2018г. по ООО "Волгоградская ГРЭС"**

№ заявки	Филиал	Участок	Заявленная продолжительность				Заявка продлена до	Фактическая продолжительность				Краткое содержание	
			начало		окончание			начало		окончание			
113			01.11.2018	00:00	02.11.2018	18:00			01.11.2018	00:00	02.11.2018	16:40	Текущий ремонт и испытания вводов МВ 110 кВ ВЛ №22
115			06.11.2018	08:00	09.11.2018	18:00	16.11.2018	18:00	06.11.2018	09:55	16.11.2018	16:10	Текущий ремонт и испытания вводов МВ 110 кВ КЛ №1
127			21.11.2018	08:00	23.11.2018	18:00			21.11.2018	08:40	23.11.2018	12:25	Текущий ремонт, сушка и очистка масла МВ 110 кВ ВЛ Развилка-2

Технический директор



Бергер Ю.Э.