

Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов  
за период с 01.07.2019г. по 31.07.2019г. по ООО "Волгоградская ГРЭС"

| № заявки | Филиал | Участок | Заявленная продолжительность |       |            |       | Заявка продлена до | Фактическая продолжительность |            |           |            | Краткое содержание |  |
|----------|--------|---------|------------------------------|-------|------------|-------|--------------------|-------------------------------|------------|-----------|------------|--------------------|--|
|          |        |         | начало                       |       | окончание  |       |                    | начало                        |            | окончание |            |                    |  |
| 75       |        |         | 08.07.2019                   | 08:00 | 26.07.2019 | 18:00 |                    |                               | 08.07.2019 | 08:00     | 26.07.2019 | 18:00              | Профилактическое восстановление устройств РЗА, резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ №21 устройств РЗА. |
| 74       |        |         | 08.07.2019                   | 08:00 | 26.07.2019 | 18:00 |                    |                               | 08.07.2019 | 08:00     | 26.07.2019 | 18:00              | Текущий ремонт МВ ВЛ 110 кВ №21  |
| 83       |        |         | 26.07.2019                   | 08:00 | 26.07.2019 | 17:00 |                    |                               | 26.07.2019 | 08:00     | 26.07.2019 | 17:00              | Опробование действия ДЗШ-110кВ на отключение В ВЛ 110 №21  |
| 84       |        |         | 26.07.2019                   | 08:00 | 26.07.2019 | 17:00 |                    |                               | 26.07.2019 | 08:00     | 26.07.2019 | 17:00              | Опробование действия УРОВ-110кВ на отключение В ВЛ 110 №21   |
| 85       |        |         | 26.07.2019                   | 08:00 | 26.07.2019 | 17:00 |                    |                               | 26.07.2019 | 08:00     | 26.07.2019 | 17:00              | Опробование действия ПДЭ-2802 на отключение В ВЛ 110 №21   |
| 86       |        |         | 26.07.2019                   | 08:00 | 26.07.2019 | 18:00 |                    |                               | 26.07.2019 | 08:00     | 26.07.2019 | 18:00              | Профилактическое восстановление устройств АУВ МВ ВЛ 110 кВ №21   |
|          |        |         |                              |       |            |       |                    |                               |            |           |            |                    |  |

Технический директор  В.В.Краснобай