

Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов  
за период с 01.08.2019г. по 31.08.2019г. по ООО "Волгоградская ГРЭС"

№ заявки	Филиал	Участок	Заявленная продолжительность				Заявка продлена до	Фактическая продолжительность				Краткое содержание
			начало		окончание			начало		окончание		
87			05.08.2019	08:00	07.08.2019	18:00		05.08.2019	08:00	07.08.2019	18:00	Текущий ремонт МВ КЛ 110 кВ №1 Химпром
90			12.08.2019	08:00	14.08.2019	18:00		12.08.2019	08:00	14.08.2019	18:00	Текущий ремонт МВ ВЛ 110 кВ №3
93			19.08.2019	08:00	23.08.2019	18:00		19.08.2019	08:00	23.08.2019	18:00	Текущий ремонт выключателя 110 кВ, профконтроль устройств РЗА, подключение в/к РЗ "Кедр" к панели защиты ВЛ 110 Развилка-2.

Технический директор  В.В.Краснобай