

Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
за период с 01.09.2019г. по 30.09.2019г. по ООО "Волгоградская ГРЭС"

№ заявки	Филиал	Участок	Заявленная продолжительность				Заявка продлена до	Фактическая продолжительность				Краткое содержание	
			начало		окончание			начало		окончание			
110			09.09.2019	08:00	20.09.2019	18:00			09.09.2019	08:00	20.09.2019	18:00	Текущий ремонт МВ КЛ 110 кВ №2 Химпром
74			08.09.2019	11:35	13.09.2019	16:00			08.09.2019	11:35	13.09.2019	16:00	Текущий ремонт приёмопередатчика ПВЗ-90М1 НВЧЗ ПДЭ-2802 ВЛ110№22
106			23.09.2019	16:00	23.09.2019	18:00			23.09.2019	16:00	23.09.2019	18:00	Проведения поверки ТН ОСШ 110 кВ.
105			23.09.2019	12:00	27.09.2019	18:00			23.09.2019	12:00	27.09.2019	18:00	Проведение ремонта и поверки ТН II СШ 110 кВ.
104			23.09.2019	08:00	23.09.2019	12:00			23.09.2019	08:00	23.09.2019	12:00	Проведения поверки ТН I СШ 110 кВ.

Технический директор  В.В.Краснобай