

Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов  
за период с 01.10.2019г. по 31.10.2019г. по ООО "Волгоградская ГРЭС"

№ заявки	Филиал	Участок	Заявленная продолжительность				Заявка продлена до	Фактическая продолжительность				Краткое содержание
			начало		окончание			начало		окончание		
130			14.10.2019	08:00	16.10.2019	18:00		14.10.2019	08:00	16.10.2019	18:00	Проведение перестройки уставок устройств РЗА (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ №22 при вводе в работу новой ПС 220 Кировская

Технический директор  В.В.Краснобай