

Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
за период с 01.11.2019г. по 30.11.2019г. по ООО "Волгоградская ГРЭС"

№ заявки	Филиал	Участок	Заявленная продолжительность				Заявка продлена до	Фактическая продолжительность				Краткое содержание
			начало		окончание			начало		окончание		
177			18.11.2019	08:00	22.11.2019	16:00		18.11.2019	08:00	22.11.2019	16:00	Вывод из работы ОСШ 110 для перестройки уставок устройств РЗА ЭПЗ-1636 ОВ 110 в соответствии с письмом Волгоградского РДУ № Р17-6-II-1-19-2119 от 07.11.19г.
176			18.11.2019	08:00	22.11.2019	16:00		18.11.2019	08:00	22.11.2019	16:00	Вывод из работы ОВ 110 для перестройки уставок устройств РЗА ЭПЗ-1636 в соответствии с письмом Волгоградского РДУ № Р17-6-II-1-19-2119 от
175			18.11.2019	08:00	22.11.2019	16:00		18.11.2019	08:00	22.11.2019	16:00	Вывод в ремонт панель защиты ЭПЗ-1636 ОВ 110 для перестройки уставок устройств РЗА в соответствии с письмом Волгоградского РДУ № Р17-6-II-1-19-2119 от 07.11.19г.
182			19.11.2019	15:40	29.11.2019	17:00		19.11.2019	15:40	29.11.2019	17:00	Вывести из работы НВЧЗ ПДЭ-2802 ВЛ110 Кировская-Строительная с отпайками в связи с неисправностью блока питания ВЧ-поста ПВЗ-90М1

Технический директор  В.В.Краснобай