

Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов  
за период с 01.01.2020г. по 31.01.2020г. по ООО "Волгоградская ГРЭС"

№ заявки	Филиал	Участок	Заявленная продолжительность				Заявка продлена до	Фактическая продолжительность				Краткое содержание
			начало		окончание			начало		окончание		
2			20.01.2020	08:00	24.01.2020	16:00						Перестройка уставок НВЧЗ ПДЭ-2802 ВЛ110 Кировская-Волгоградская ГРЭС с отпайкой на ПС Сарепта 1 в соответствии с письмом Волгоградского РДУ №Р17-6-И-1-19-2400 от 10.12.2019г
3			27.01.2020	08:00	31.01.2020	16:00						Перестройка уставок НВЧЗ ПДЭ-2802 ВЛ110 Кировская-Строительная с отпайками в соответствии с письмом Волгоградского РДУ №Р17-6-И-1-19-2400 от 10.12.2019г

Технический директор  В.В.Краснобай