

Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
за период с 01.02.2020г. по 29.02.2020г. по ООО "Волгоградская ГРЭС"

№ заявки	Филиал	Участок	Заявленная продолжительность				Заявка продлена до	Фактическая продолжительность				Краткое содержание	
			начало		окончание			начало		окончание			
5			10.02.2020	08:00	14.02.2020	16:00			10.02.2020	08:00	14.02.2020	16:00	Вывод из работы ДЗШ 110 кВ для проведения профконтроля устройств РЗА и перестройки уставок согласно письма Волгоградского РДУ №Р17-6-И-19-180 от 31.01.20.
6			17.02.2020	08:00	21.02.2020	16:00			17.02.2020	08:00	21.02.2020	16:00	Вывод из работы УРОВ 110 кВ для проведения профилактического восстановления устройств РЗА.

Технический директор  В.В.Краснобай